



瑞穂町子ども家庭支援センター 建物の様子



自動ドア設置場所 玄関

アルミシルバー100 見込みフロント内蔵両引き、内外無目付けセンサ、補助光線2段ビーム



フロント：W=3130

アルミ框ドア：DW810×DH2430 DT=40

中間方立て、ガイドレールに異常なし

※ DHが高いので、脚立作業は注意してください。

内観写真



外側起動センサ（無目付けセンサ）





内側起動センサ（無目付けセンサ）



補助光線（対向2段ビーム）

